

Częstochowa 2008-12-12.

CZ-DK-444a/M/224/3695/08

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
„SONDA”  
42 - 200 Częstochowa  
ul. Nadrzeczna 57/59 lok.12  
NIP 949-017-65-72**

Nawiązując do opinii ZUDP Starostwa Powiatowego w Myszkowie nr 50/2008 z dnia 28.04.2008 roku w sprawie uzgodnienia trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do posesji przyległych oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Jastrząb, gmina Poraj informuje, że przejścia kanalizacją sanitarną są pod dnem rowu melioracyjnego o symbolu „R-A” w km 0+480 i w km 0+920 jego trasy.

Uzgadniam pozytywnie sposób przejścia pod dnem rowu, zgodnie z przedłożonym rysunkiem tj. przewiertem sterowanym w rurze ochronnej, przejście winno być wykonane pod nadzorem osoby mającej uprawnienia w branży wodno-melioracyjnej lub hydrotechnicznej. Tutejszy Zarząd nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacją pod dnem ww rowu melioracyjnego.

Za przedmiotowe uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie 60,00 zł - zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z dnia 19 stycznia 2007 roku.

Kierownik Oddziału  
z up.  
mgr inż. Jerzy Legawik

**Do wiadomości:**

1. Dział Finansowo-Księgowy  
z prośbą o wystawienie faktury  
w kwocie 60,00 zł-75.11.11.- 00.20.

J.S.